

דקל א.ח.ר.



מתחם "חוצות הגולן" קצרין

הערות והנחיות לביצוע התאמות נגישות



נערך ע"י שלמה ברוך, אדריכל מורשה נגישות מת"ס

06/04/2020

תוכן עניינים

עמוד

3 מבוא

4 1. מתחם "חוצות הגולן" קצרין

מבוא

מטרת הסקר

לזהות את התאמות הנגישות, לאבחן את הלקויים, לרכז ולמייין אותם על פי רצף נגישות, כל זאת על מנת להשלים ולשפר את התאמות הנגישות ולעמוד בדרישות החוק, המחייבות קיום של התאמות אלה במרחב הציבורי.

בסיס הסקר

הסקר נערך על בסיס החוק התקנות והתקנים הבאים:

- * חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשל"ח – 1998 (תיקון מס' 9, תשנ"ע – 2010)
- * תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב – 2011
- * תקן ישראלי 1918 : חלק 1, חלק 2, חלק 3.1. חלק 3.2. חלק 4, חלק 6

שיטת העבודה

* סקירה ואיתור מרכיבי נגישות בבניינים, בדרכי גישה אליהם, בחניות ובשטחים ציבוריים פתוחים.

* מיון הממצאים לפי מרכיבי נגישות שונים.

* הצבת דרישות להשלמה של התאמות נגישות חסרות ולשיפור תנאי נגישות לקויים.

מתחם "חוצות הגולן" קצרין

הממצאים, הליקויים ודרישות להתאמות נגישות

1. חניות נגישות

1.1. במגרש החניה נספרו 430 חניות, מתוכן 9 חניות שסומנו כנגישות מספר החניות הנגישות הינו תקני (9), אך מידות החניות הנגישות אינן תקניות מתוך 9 חניות נגישות קיימות, 6 חניות נגישות תהינה עבור רכב נכים רגיל ו-3 חניות נגישות תהינה עבור רכב

נכים גבוה

אופן סימון החניות:

1.1.1. חניות נגישות יחידות (בודדות) עבור רכב נכים רגיל תהינה במידות 350/500 ס"מ כל אחת שתי חניות צמודות עבור רכב נכים רגיל תהינה במידות 250/500 ס"מ כל אחת, כאשר השטח המשותף ביניהן יהיה ברוחב 130 ס"מ.

1.1.2. חניות נגישות יחידות (בודדות) עבור רכב נכים גבוה תהינה במידות 460/500 ס"מ שתי חניות צמודות עבור רכב נכים גבוה תהינה במידות 250/600 ס"מ כל אחת, כאשר השטח המשותף ביניהן יהיה ברוחב 240 ס"מ

1.2. בחניות שסומנו כנגישות, יש לבצע התאמות נגישות הבאות:

א). אורך החניות אינו תקני


יש להגדיל את אורך החניות ל- 500 ס"מ




(ב). אורך החניה אינו תקני
יש להגדיל את אורך החניות ל- 500 ס"מ
אופציה: להפוך את החנייה לחנייה עבור רכב נכים גבוה במידות 460/600 ס"מ



(ג). אורך החניה אינו תקני
יש להגדיל את אורך החניות ל- 500 ס"מ
אופציה: להפוך את החנייה לחנייה עבור רכב נכים גבוה במידות 460/600 ס"מ



ד). אורך החנייה אינו תקני
יש להגדיל את אורך החנייה ל- 500 ס"מ
אופציה: להפוך את החנייה לחנייה עבור רכב נכים גבוה במידות 460/600 ס"מ



ה). מידות החנייה אינן תקניות
יש להגדיל את מידות החנייה ל- 350/500 ס"מ

