

תאריך: 08.04.2021
מספרנו: 32119/21
תיק: 7742

לכבוד
מהנדס ניר אסולין
בדוא"ל: nira@gatzrin.muni.il

א.נ.,

הנדון: חבור חשמל למעלון תא סגור בפרויקט מתנ"ס מרכז ספורט - קצרין

הנני מתכבד בזאת להעביר לכב' נתוני חשמל למעלון שבנדון.
להלן הכנות החשמל הדרושות לקליטת מעלון תא סגור.

הספק 2.2-3.0 Kw
חד פאזי 230V.
(נתונים מדויקים ימסרו ע"י קבלן המעלון שיבחר)

ליד ארון הפיקוד וההינע יש להכין את הפרטים הבאים:
(מיקום הארון לפי קביעת האדריכלים בהתאם להנחיותינו או בתאום עם קבלן המעלון)

- נקי חשמל + מפסק פאקט.
- שקע רגיל (לכלי עבודה).
- נקודת טלפון, קו ישיר (לא דרך מרכזיה).
- מעל ארון הפיקוד וההינע – תאורה רגילה 200 LUX ותאורת חרום 50 LUX.
- תאורה בפיר (200 LUX) לכל גובה הפיר.
- קו הארקה ברצפת הפיר.
- ביציאות מהמעלון ימוקמו מפסקי תאורה לפי תקנות הבניין.
- עוצמת תאורה במפלס הריצפה בתחנות 50 לוקס לפחות.
- 2 שרוולים בקוטר 3 צול כל אחד בין ארון הפיקוד לפיר (לפי הצורך במידה וארון הפיקוד מרוחק מהפיר).

נשמח למסור כל מידע נוסף שידרש.

בכבוד רב,
אינג' ש. לוסטיג